

Lutomiersk, dnia 19-03-2015r.

**Do wszystkich uczestników  
postępowania przetargowego**

Informuję, że w dn. 19-03-2015r. wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców, w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ – BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 188”. Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie Wykonawcy z dn. 19-03-2015r.**

Zapytanie

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz – budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr ewid. 188

W załączonym do dokumentacji przetargowej Opisie zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych widnieje zapis dotyczący bariereki ochronnej :

„Za pasem ochronnym płyty boiska wykonać systemową barierekę z elementów stalowych typowych o długości pokazanej na rysunku i wysokości 0.60m oddaloną od krawędzi płyty o 4.50m”, natomiast w przedmiarze poz. 24 jest mowa o ogrodzeniu systemowym wys. 60cm z elementów prefabrykowanych o rozstawie słupków co 1,0 m. Proszę o sprecyzowanie wykonania tejże bariereki z jakie stali (kształtownik, rurka,) jakie zabezpieczenie antykorozyjne (ocynkowana, malowana proszkowo).

Należy również zaznaczyć, iż bariereka wysokości 0,6 m stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników boiska.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w treści siwz – w rozdziale 2, ust. 7 pkt 3-4 (str. 6 siwz) odniósł się do poruszanych przez Wykonawcę kwestii:

- „3) Ogrodzenie zostanie wykonane z rurek w rozstawie słupków co 1,0m z pochwytem. Stal malowana proszkowo.
- 4) Bariereka zostanie wykonana tylko z rurek.”

Ponadto Zamawiający przekazuje dodatkowe wyjaśnienia otrzymane od projektanta:  
ogrodzenie wykonane z rurek o fi ok. 50 mm (np. 48.5 mm lub 51 mm itp) malowane proszkowo. Pochwyty w rury i słupki z rury w rozstawie co 1,0m , wysokość bariereki 60 cm zabetonowane w gruncie.

WOJCI  
Tadeusz Borkowski