

ŚCIANKI OPOROWE NA ODCINKU M4-M8

2,00-10,00	Warstwy wierzchnie (10cm dla boiska piłkarskiego i 2cm dla boiska wieofunkcyjnego)
5,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
50,00	Warstwa odsączająca ze żwiru płukanego (fr. 8-32mm)

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ BOISK
- lokalizacja rur drenarskich



ŚCIANKI OPOROWE NA ODCINKU M1-M4

2,00-10,00	Warstwy wierzchnie (10cm dla boiska piłkarskiego i 2cm dla boiska wieofunkcyjnego)
5,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
50,00	Warstwa odsączająca ze żwiru płukanego (fr. 8-32mm)

Grunt rodzimy

Rurociąg drenarski dn100 sączy układać zgodnie z normą PN-EN 1610 .
Przejścia przez mur oporowy między punktami M4-M5 wykonać w rurach ochronnych (otwory przewidzieć przy wykonywaniu zbrojenia muru)
Wszystkie przewody drenazu układać ze spadkiem 0,5%.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 80 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Kompleks "Moje Boisko - Orlik 2012"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk
działka nr ewid. 208/1

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ BOISK
- lokalizacja rur drenarskich

SKALA: 1:100/500
DATA: 02.2012
BRANŻA: PODPIS:
FAZA: P/B

PROJEKTANT:
mgr inż Jacek Wiśniewski

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nr. DS/0519/02,
DS/0519/96, DS/0519/, DS/0519/, w UDO/0/0000/

NR RYSUNKU: Wz05

ARCHITEKT PROJ.:
Łukasz Wiankowski

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Michał Kołodziejczyk

upr. bud. UDO/0/0/0/0/0/0
z ograniczeniami (zakres) i bez ograniczeń
(brak ograniczeń)

NR STRONY: Wz16