

**Do wszystkich uczestników  
postępowania przetargowego**

Niniejszym informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIKOŁAJEWICACH.

Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytania Wykonawcy z dn. 23-09-2014r.**

W związku z naszym udziałem w postępowaniu przetargowym na wykonania ww. zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

- 1) Poz.2 Czyją własnością jest materiał pochodzący z wycinki drzew?
- 2) Poz.4 Przedmiaru robót . Gdzie lub na jaką odległość należy odwieźć dłużycę po wycince drzew?
- 3) Poz.10 Przedmiaru robót. Opisuje 3 cm w-wy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast na rysunku przekrojów konstrukcyjnych warstwa wyrównawcza ma 2 cm. Jaką grubość warstwy wyrównawczej należy przyjąć do wyceny?
- 4) Poz.11 Przedmiaru robót. Opisuje 3 cm w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast na rysunku przekrojów konstrukcyjnych warstwa ścieralna ma 4 cm. Jaką grubość warstwy ścieralnej należy przyjąć do wyceny?
- 5) Poz. 12 Przedmiaru robót. Według przedmiaru dolna warstwa pobocza ma mieć grubość 10 cm, natomiast na rysunku przekrojów konstrukcyjnych opisana jest grubość 15 cm. Jaką właściwą grubość należy przyjąć do wyceny?
- 6) Poz.13 Przedmiaru robót. Według przedmiaru górna warstwa pobocza ma mieć grubość 10 cm, natomiast na rysunku przekrojów konstrukcyjnych opisana jest grubość 6 cm. Jaką właściwą grubość należy przyjąć do wyceny?
- 7) Poz.16 Przedmiaru robót. Prosimy podać rodzaj, typ i długość barier ochronnych stalowych. Jakie zakończenia mają być na barierach (rodzaj, długość)? Czy Zamawiający może zamieścić przykładowy rysunek barier drogowych jakie mają być zamontowane na drodze? Prosimy o zamieszczenie STWiORB dla tych robót.
- 8) Poz.18 i 19 Przedmiaru robót? Prosimy zamieścić STWiORB dla tych robót.

**Odpowiedzi Zamawiającego**

Ad.1

Poz. 2 przedmiaru: materiał pochodzący z wycinki drzew jest własnością inwestora.

Ad.2

Poz. 4 przedmiaru: dłużycę po wycince należy odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km.

Ad.3

Poz. 10 przedmiaru: należy przyjąć grubość 3 cm warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno - asfaltowych.

Ad.4

Poz. 11 przedmiaru: należy przyjąć grubość 3 cm warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych.

Ad.5

Poz. 12 przedmiaru: należy przyjąć dolną warstwę pobocza grubości 10 cm.

Ad. 6

Poz. 13 przedmiaru: należy przyjąć górną warstwę pobocza grubości 10 cm.

Ad. 7

Poz. 16 przedmiaru: należy zamontować bariery ochronne stalowe w celu zabezpieczenia przed zjazdem pojazdu poza krawędzie przepustu (bariery o dł. 10,0mb łącznie z końcówkami - 1 szt.). W załączeniu STWiOR i przykładowe bariery ochronne.

Ad.8.

Poz. 18 i 19 przedmiaru: planuje się montaż progów zwalniających o wys. 5 cm. W załączeniu STWiORB i przykładowe progi zwalniające.



WOJT  
Tadeusz Borowski