

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK 1-BIEG. HERMETYCZNY p/t
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY p/t.
- GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. PODWÓJNE n/t, HERMETYCZNE
- GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. POJEDYNCZE n/t, HERMETYCZNE
- GE WYPUST ZASILAJĄCY GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- TE WYPUST ZASILAJĄCY TERMY POJEMNOSCIOWEJ WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- NE WYPUST ZASILAJĄCY ZESTAW GRZEWCZO-WENTYLACYJNY WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- WG WYPUST ZASILAJĄCY OGRZEWANY WPUST RYNNOWY.
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAŻU NA STROPIE
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- SUFITOWY BOX ROZGAŁĘŹNY Z ZACISKAMI ,IP44
- GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- TABLICA ROZDZIELCZA
- INSTALACJA 230V UKŁADANA WEWNĄTRZ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W OSŁONIE RUREK GIETKICH PCV18
- INSTALACJA POŁACZEŃ WYRÓWNAWCZYCH UKŁADANA WEWNĄTRZ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W OSŁONIE RUREK GIETKICH PCV18

PRZYKŁADOWE OPRAWY OSWIETLENIOWE:

A1 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x26W,IP44; KL. OCHR.1
A2 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x18W,IP44; KL. OCHR.2
A3 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 1x18W,IP44; KL. OCHR.1
A4 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA ; 1x18W,IP54; KL. OCHR.1





UWAGA: Wszystkie nieopisane pomieszczenia powinny mieć Esr.=200lx

Instalacje elektryczne - Rzut kontenera zaplecza. Schemat rozdzielnicy TE

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor:
WYKONANO NA ZLECENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt
sp. z o.o.
UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: mgr inż. Andrzej Dziduch
Wa-214/93, MAZ/IE/3299/01

PROJEKT ADAPTOWANO do miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk nr dz. 208/1

temat rysunku:
WERSJA STANDARD +

PROJEKT ZAMIENNY

branża:
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

sprawdził:
inż. Marian Lepie
360/69, MAZ/IE/5705/02

faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	EL-02-01	-	09.02	1/1	1:50

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

PROJEKT:
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012
na działce nr 208/1 w miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk
działka nr ewid. 208/1

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacje elektryczne - Rzut kontenera zaplecza. Schemat rozdzielnicy TE

SKALA:

DATA: 03.2012

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PODPIS:

FAZA: P/B

NR RYSUNKU: E/02

PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 Wł. w specjalności instalacji sieci urządzeń elektrycznych		
ASYSTENT PROJ.: Inż Jarosław Wróblewski			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynierjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		

NR STRONY: E/19