




PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel. 43 826 75 00, fax 43 826 72 02
sieradz.OLT@pgedystrybucja.pl

p.kier. R. Bujnowski



Sieradz dnia 22.03.2012 r.

Nr TR/RP/warunki/5/3/2012

Gmina Lutomiersk

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 16.02.2012 r., uzupełniony w dniu 12.03.2012 r. nr 03-KAN-002204-2012, określa się następujące warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną budową: **kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie działki nr 208/1 zlokalizowanej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w miejscowości Lutomiersk, gm. Lutomiersk.**

1. Miejsce występującej kolizji: **teren działki nr 208/1 zlokalizowanej w obrębie Wrząca, jednostka ewidencyjna Lutomiersk.**
2. Sieci niskiego napięcia 0,4 kV wchodzące w kolizję, z projektowaną budową, będące własnością Spółki:

- odcinek linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV typu 4*AL. 50+1*AL. 25 mm², na odcinku 60 m., wraz z jednym stanowiskiem słupowym wykonanym z żerdzi betonowej, zlokalizowane na terenie działki nr 208/1

ww. sieć zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Wrząca 6 nr 3-1214.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie budowy linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV.

- Istniejący odcinek linii napowietrznej z przewodami AL 50 i 25 mm², wraz z istniejącym stanowiskiem słupowym należy zdemontować.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 730 742 890 zł w pełni opłacony www.pgedystrybucja.pl

DYREKTOR

mgr inż. Ewa Owczarek

- W celu odtworzenia istniejącego stanu zasilania demontowany odcinek linii napowietrznej można zastąpić linią kablową wykonaną kablem typu YAKXS 4*120 mm² (odtworzenie zasilania istniejących odbiorców) i YAKXS 1*35 mm² (odtworzenie zasilania istniejącego oświetlenia ulicznego).
 - Stan istniejących przyłączy zasilanych z przebudowywanego odcinka linii napowietrznej, należy odtworzyć, zgodnie ze stanem istniejącym – odtwarzane elementy: przyłącza, oprawy oświetlenia, uziemienia słupów, ograniczniki przepięć należy zaznaczyć w projekcie. W przypadku wydłużenia trasy przyłączy napowietrznych należy je wymienić przy zastosowaniu przewodu typu AsXSn 4(2)*25 mm².
 - W przypadku kolizji w postaci skrzyżowań istniejących linii kablowych i przyłączy kablowych, z projektowaną lub istniejącą infrastrukturą podziemną lub naziemną stosować na kablach dodatkowe osłony, w postaci dwudzielnych rur np. Arota o średnicy minimum 110 mm
 - b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie a)
 - c) **uzgodnić dokumentację projektową** w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz, w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
 - d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
 - e) spowodować ustanowienie własnym kosztem i staraniem dla nieruchomości, na których zostaną usytuowane urządzenia elektroenergetyczne, służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (dla osób fizycznych dodatkowo: „akt notarialny ustanawiający służebność przesyłu musi być zawarty przed demontażem urządzeń”). Służebność powinna być ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreślony. Przy ustanowieniu służebności przesyłu na nieruchomości, integralną częścią aktu notarialnego jest załącznik graficzny z określeniem terenu nieruchomości objętego służebnością.
- Służebność powinna obejmować nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości w celu zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu oraz modernizacji. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1 m. na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, w tym wymiany, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych,
- f) pokryć koszty demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 730 742 890 zł w pełni opłacony
www.pgedystrybucja.pl


2 z 3
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Ewa Owczarek

- g) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
- h) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o przeniesieniu na Spółkę w drodze nieodpłatnego przekazania lub jako świadczenia za działania na majątku Spółki własności nowo wybudowanych urządzeń lub nakładów inwestycyjnych, poczynionych na urządzeniach Spółki w związku z usunięciem kolizji oraz wydania urządzeń po ich przeniesieniu. Inwestor zobowiąże wykonawcę do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
6. Termin ważności Warunków ustala się na dzień 22.03.2014 r.
7. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania do Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A za pośrednictwem Oddziału wydającego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiędzy Stronami.

Kierownik
Działu ds. Rozwoju Sieci

Ryszard Psut

.....
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź - Teren
Rejon Energetyczny Sieradz

Główny Wynier
Jadwiga Karolczak

.....
zatwierdził

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**