

WYMAGANIA TECHNICZNE NR 03/2012 z dnia 10-02-2012 r.

Urząd Gminy Lutomiersk określa wymagania techniczne podłączenia wody i zapewnia dostawę wody do działki: Nr 208/1 w miejscowości Wrząca, gm. Lutomiersk

Właściciel nieruchomości:

Gmina Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

Zakres inwestycji:

1. Podłączenie do sieci wodociągowej ϕ 110

Cel dostarczenia wody :

Gospodarstwo domowe, działalność gospodarcza, budowa budynku socjalnego*

3. Wymagania techniczne podłączenia :

Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN-92B-01706, PN-92B-01707 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W dokumentacji technicznej należy :

1. Określić cel poboru wody, wielkość zapotrzebowania maksymalnego i średniego dobowego.

Ponadto :

- Urządzenie pomiarowe kl. C (objętościowe lub wielostrumieniowe), na połączeniu z siecią wodociagową, powinno być odporne na pole magnetyczne, umieszczone w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie urządzenia pomiarowego w studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa wyżej. Przed zestawem pomiarowym przewidzieć montaż filtra siatkowego skośnego. Za zestawem pomiarowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
- w przypadku braku budynku, należy stosować studzienkę wodomierzową zlokalizowaną na terenie posesji w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od linii regulacyjnej.
- lokalne źródło nie może być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu gminnego

Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych obejmującą całą nieruchomość, a w opisie technicznym wyodrębnić fragment stanowiący odpowiedź na wydane wymagania techniczne.

Projekt przyłącza należy uzgodnić lub zgłosić w sposób określony wymogami prawa budowlanego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Ewa Owczarek

4. Uwagi ogólne .

- dane techniczne o istniejącej gminnej sieci wodociągowej , projektant zobowiązany jest uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutomiersku
- termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Lutomiersku, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót
- odbioru wykonanego przyłącza w otwartym wykopie , zaplombowania urządzenia pomiarowego oraz początkowego odczytu dokona upoważniony pracownik Urzędu Gminy . Odbiór należy zgłosić pisemnie , co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
- w terminie zawarcia umowy , Inwestor winien dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z protokołem odbioru wykonanego przyłącza
- włączenie przyłącza dokonuje na zlecenie właściciela nieruchomości po zawarciu umowy na dostawę wody, upoważniony pracownik U.G. . Umowa określa sposób rozliczeń za świadczone usługi oraz odpowiedzialność za urządzenia wodociągowe

5. Zmiana celu i ilości poboru wody wymaga uprzedniego uzgodnienia z Urzędem Gminy w Lutomiersku .

6. Do budowy przyłączy wodociągowych należy stosować wyłącznie rury PE-HD , do sieci rury z tworzyw sztucznych PCV.

7. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego : a/ ulice i drogi gminne -Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Lutomiersku

b/ drogi powiatowe – Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2

c/ droga wojewódzka – Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach ul. Mickiewicza 32

Uwagi :

- 1.w przypadku budowy / rozbudowy odcinka sieci należy zakończyć go hydrantem.
- 2.przed urządzeniem pomiarowym w studziencie lub w budynku, zamontować dodatkowy główny zawór (grzybkowy) odcinający, lub zamontować zasuwę na odcinku od budynku do miejsca tzw. wcinki.
- 3.wymagania techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania

Inwestor :

GMINA LUTOMIERSK

95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11

pow. pabianicki, woj. łódzkie

tel. (0-43) 67-75-011

NIP 731-19-18-005 REGON 730934660

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Ewa Owczarek
mgr inż. Ewa Owczarek

URZĄD GMINY LUTOMIERSK
95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11

Referat Gospodarki

Komunalnej i Lokalowej

tel. 043/677 50 11, 677 50 16

NIP 831-10-90-274 REGON 000545917

KIEROWNIK REFERATU

Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Andrzej Kmiec